



पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे

Pune metropolitan Region Development Authority, Pune
अग्निशमन विभाग, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन जवळ, नवीन प्रशासकीय इमारत, ०४ था मजला,
अ-विंग, आकुर्डी-४११०३५
ई-मेल- fireofficer.pmrda@gmail.com, दूरध्वनी क्र:- २७६५९८५५-०२०



PUNEMETROPOLIS

अवि/हायड्रंटसि/०३/२०२५/

दि.१८.०३.२०२६

दरपत्रक मागणी नोटीस

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आकुर्डी कार्यालयातील अग्निशमन यंजणेतील नवीन हायड्रंट लाईन टाकण्याचे प्रस्तावित असून, सदर काम करणाऱ्या नामांकित कंपनी यांनी आपली सिलबंद दरपत्रके या विभागास २४.०३.२०२६ रोजी कार्यालयीन वेळेत पोहोचतील अशी बेताने पाठवावीत व दि. २५.०३.२०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजात सिलबंद लिफाफे उघडण्यात येतील.

SR. No.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	Amount
1	Buried pipe - GI Piping ERW Heavy tubes (red) in accordance to IS 1239 Including fitting,bends,tees maching pipe internal diameter and thicknessfixing accessories,sleeves,supports,including 4 mm thick wrapping coating as detailed in the techical-specification including teating 12 kg /cm2			
1.1	150 mm diameters(underground pipe line)	18	mtr	
1.2	150 mm diameters(above Gound pipe line)	150	mtr	
2	Buried pipe - GI Piping ERW Heavy tubes (red) in accordance to IS 1239 Including fitting,bends,tees maching pipe internal diemeter and thicknessfixing accessories,sleeves,supports,including 4 mm thick wrapping coating as detailed in the techical-specification including teating 12 kg /cm2			
2.1	80 mm diameter	6	mtr	
3	Fire hydrant valve removal and refitting with nut bolt ,washer gasket	5	nos	
4	Supply and installation 250 mm round RCC Pipe NP3 Pipe	15	mtr	
	CIVIL WORK			
5	RCC Pedestel cement block (300 mm X 400 mm X 1000 mm)	30	nos	
6	Supply of steel material M.S.channels 100 X 50 mm	300	kg	
7	Removal cement paver block & refixing work (1 mtr x 15 mtr)	1	job	
8	Civil work digging & refilling work (1 mtr width X 1 mtr ,dieep X 150 mtr length)	1	job	

- कोणत्याही कारणाने उशिरा प्राप्त झालेली दरपत्रके ग्राह्य मानली जाणार नाहीत.
- दर दरपत्रकातील दर सर्व करासह असले पाहिजेत.
- दरपत्रक मधील नमुद रक्कम शिवाय कोणत्याही प्रकारचे आगाऊ रक्कम अदा करण्यात येणार नाही.
- संस्थेच्या/पुरवठादाराच्या छपील दरपत्रकावर जर काही अटी/नियम छापलेले असतील तर त्या छपील अटी हे कार्यालय स्विकारणार नाही.
- संस्थेच्या/पुरवठादाराचे काम जर चांगल्या प्रतीचे आढळून आले नाही तर त्यांचे देयक अदा केले जाणार नाही.
- कोणतेही अगर सर्व दरपत्रके मंजूर अथवा नामंजूर करणेचा अधिकार खाली सही करणार यांनी राखून ठेवला आहे.

SD/-

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे

प्रति,

कार्यालयील नोटीस बोर्ड
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे